

温泉井戸施設監視画面(メンテナンス)

施設監視	トレンドデータ	帳票データ	接点・計測値一覧	操作
履歴	ダウンロード	設定	メンテナンス	TOP/ ログアウト

接点・計測値一覧

画面更新周期：60秒

信号番号	状態表示	現在値	名称	単位	仕様
DI0005		0	アンダーロード		
DI0006		0	井戸水低下		
DI0007		0	井戸水回復中		
DI0008		1	停電		
DI0009		1	通信回線断		
AI0001		0.00	揚湯量	l/min	スパン:0.00-200.00
AI0002		40.0	電流	A	スパン:0.0-50.0
AI0003		400	電圧	V	スパン:0-400
AI0004		50.0	温度	℃	スパン:0.0-100.0

状態速報

No.00	2005/11/04 14:59:31	ポンプ運転	発生
No.01	2005/11/04 15:00:31	ポンプ故障	発生
No.02	2005/11/04 15:01:31	貯水槽満水	発生
No.03	2005/11/04 15:02:31	貯水槽湯水	発生

更新